



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Vid installation med extern dimmer till Acis Uttag (Serienr:22180) så ska kabeln som sitter i 1,5mm² insticket på baksidan av plinten tas loss för att koppla den med en kopplingsklämma tillsammans med tändtråden från dimmern.

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av flexrör / kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta flexrör / kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ytterhölje kabel Ø: 5-12 mm

Ledararea: 1,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 8-12mm

