



**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av flexrör / kabel.

Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta flexrör / kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ytterhölje kabel  $\varnothing$ : 5-12 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
Skallängd ledare: 8-12mm

